

Warszawa, dnia ²⁵..... - 01 - 2024 r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej: „ustawa Pzp”, na: **Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa i montaż systemu instalacji klimatyzacji VRF w budynku klinicznym Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie PN-288/23/ZS**
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 2

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Pzp informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęło zapytanie do treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia treść SWZ.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności ofert z SWZ, przy czym w przypadku, gdy postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Pytanie nr 1

"W Programie funkcjonalno – użytkowym, w punkcie 3.10, Zamawiający informuje o tabeli nr 1 zawierającej informacje o mocach jednostek zewnętrznych i wewnętrznych i parametrach urządzeń. W dokumencie brak jest jednak wspomnianej tabeli. Prosimy o zamieszczenie tych informacji na Platformie postępowania."

Odpowiedź:

W treści Programu Funkcjonalno - Użytkowego w pktcie 3.10 akapit pierwszy wkradł się błąd. Zamawiający nie posiada wykazu doboru mocy jednostek.

W ramach opracowania kompletnej dokumentacji projektowej zamówienia - dobór mocy jednostek klimatyzacyjnych leży po stronie Wykonawcy.

Tym samym Zamawiający modyfikuje zapis pktu 3.10 akapit pierwszy PFU:

"Jednostki klimatyzacyjne – wymagania szczegółowe:

Przedmiotem opracowania pomieszczenia zlokalizowane na 9 piętrach. Na potrzeby klimatyzacji projektuje się 3 układy VRF w systemie dwururowym w funkcji chłodzenia. Układ klimatyzacji dla pomieszczeń zasilany będzie z niezależnych jednostek zewnętrznych zamontowanych na dachu budynku. Należy wykonać konstrukcję wsporczą pod agregaty zewnętrzne. Projektowane układy klimatyzacyjne muszą pochodzić od jednego producenta. Każda jednostka wewnętrzna posiadać musi własny sterownik przewodowy. Zamawiający wymaga wykonania instalacji klimatyzacji z układów VRF o parametrach nie gorszych niż poniżej."

